

1. Bemenetek előfúrása



2. Lyukak kivágása koronafúróval



Védőcső átmérője (mm)	Lyukak mérete (mm)
32	37
40	46
50	57
63	72
75	86
90	104
110	123

3. Tömítő gyűrűk behelyezése



4. Védőcső behelyezése



5. Kábelakna elemei



6. Fedél megtisztítása



7. Tömítő gyűrű felhelyezése a kábelaknára



8. Kábelakna lezárása

